

APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 32550.../22.11.2022 Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Către:

Direcția de Sănătate Publică – Biroul Evaluarea Factorilor de Mediu

Primăria orașului Băbeni

Primăria comunei Budești

Primăria comunei Mihăești



În urma unei avarii majore pe conducta de transport apă potabilă Hobas 600 din zona Budești-Podul Nou Sâmnic, care alimentează localitățile Budești, Băbeni și Mihăești este posibil ca serviciul de furnizare a apei potabile în aceste zone să se întrerupă.

Echipele de intervenție ale Apavil S. A. care s-au deplasat la fața locului fac eforturi susținute pentru remedierea acestei situații în cel mai scurt timp posibil. Reluarea furnizării apei potabile se va face, cel mai probabil, în cursul zilei de mâine dată fiind complexitatea lucrărilor care trebuie efectuate.

Rugăm toți utilizatorii din zonele menționate să înțeleagă că după reluarea furnizării apei potabile, parametrul turbiditate poate fi modificat (apa poate să fie tulbure) chiar dacă se fac purjări atât în zonele afectate, cât și în cele adiacente. În cazul în care turbiditatea persistă, consumatorii sunt rugați să sune la dispeceratul societății (telefon: 0250 820010 sau 0350 802160) în vederea constatării și luării măsurilor care se impun.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ion FLORESCU

Adjunct Șef Centru Exploatare Rm. Vâlcea

Ing. Claudiu Diaconu

